

MICROBEFREE



ZERTIFIZIERT DURCH SGS-FRESENIUS
ZWEI GRÖSSEN, ZWEI FARBEN
DECKENMONTAGE ODER STANDFUSS
ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT DURCH SILBERIONEN
-FILTER UND UV-C-LICHT

AEROSOL
REDUZIERUNG
> 99,7%

VisionAir BlueLine

Certificate for MicrobeFree



INSTITUT
FRESENIUS

Seite 1 von 1

VERIFICATION STATEMENT

Die Bewertung der Produktdeklaration des Luftreinigers

VisionAir Blue Line HM

erfolgte durch eine unabhängige Überprüfung auf Antrag von

Euromate BV

Minervum 7324
NL – 4817 ZD Breda

durch das Prüfinstitut

SGS Institut Fresenius GmbH

Im Paesch 1a
54340 Longuich



Hier mehr erfahren

Prüfungsumfang und Ergebnisse (Kurzdarstellung)

Bereich	Ergebnis	Kriterium	erfüllt	
			ja	nein
Volumenstrom* [m ³ /h] Stufe 2	304	300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volumenstrom* [m ³ /h] Stufe 4	828	600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volumenstrom* [m ³ /h] Stufe 6	1.200	900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volumenstrom* [m ³ /h] Stufe 8	1.440	1.200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 304 m ³ /h**	99,8	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 828 m ³ /h**	99,7	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 1.200 m ³ /h**	99,7	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 1.440 m ³ /h**	99,7	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Messungen bei 20 °C Umgebungstemperatur, 50% rel. Luftfeuchte

** Mittelwert über Größenfraktionen 0,17 – 18 µm

Longuich, den 23.07.2021

ppa. Wolfgang Schreier
Divisionmanager EHS Non Lab

i. V. Dr. Thomas Häusler
Laborleiter

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 | D-65232 Taunstein | t +49 6128 744 - 0 | f +49 6128 744 - 130 | www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societat Generala de Surveillance)

Alle Dienstleistungen werden auf Grundlage der anerkannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, erbracht. Die Veröffentlichung und Verwertbarkeit unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Geschäftsführer: Stefan Steinhilber, Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Heilmann, Sitz der Gesellschaft: Taunstein, HRB 21543 Amtsgericht Wiesbaden



Euromate GmbH

Josef-Reuschenbach-Straße 7

53547 Breitscheid

Deutschland

T +49 (0)2638 2662580

E info.de@euromate.com

www.euromate-luftreiniger.de

© Euromate 2021

Euromate GmbH behält sich das Recht
auf Änderungen vor.

28102021